

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)

Юридический адрес: 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г., ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, помещ. 10/5

Место нахождения: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10
Телефон/E-mail (8635)210741, ecoteh61@gmail.com

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 (здание блока фильтров и блока служебных помещений).

Телефон/E-mail (8635)210966, ockkvis@ecoteh161.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OT90

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 1 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛЦ

ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Е.И. Бондаренко

15 апреля 2025 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-В

от 15 апреля 2025 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9701103804.
2. Юридический адрес (адрес физического лица): 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г., ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, помещ. 10/5;
Фактический адрес: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10;
Контактные данные: Телефон (8635)210741, E-mail: ecoteh61@gmail.com;
3. Цель отбора: график лабораторно-производственного контроля.
4. Наименование пробы (образца испытаний): вода питьевая.
5. План отбора: акт отбора проб № 23 от 09.04.2025.
6. Место отбора пробы и его адрес: насосная станция 3-го подъема ОСВиВ-2 (Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10).
7. Время и дата начала отбора пробы: 08 ч 20 мин 9 апреля 2025 г;
окончание отбора пробы: 08 ч 27 мин 9 апреля 2025 г;
8. Время и дата доставки проб в ИЛЦ: 08 ч 36 мин 9 апреля 2025 г;
9. ФИО, должность отобравшего пробу: И.А. Величко - лаборант;
10. Условия при доставке в ИЛЦ: в контейнере-переноске. Условия при транспортировке проб соответствует нормативным требованиям.
11. Условия при проведении испытаний: соответствуют нормативным требованиям.
12. Время и дата начала испытаний: 08 ч 38 мин 9 апреля 2025 г; время и дата окончания испытаний: 11 ч 00 мин 10 апреля 2025 г. Все испытания выполнены в лаборатории по фактическому адресу места осуществления деятельности.
13. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».
14. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
15. Дополнительные сведения: дополнения, отклонения или исключения из нормативных документов отсутствуют. Сроки и условия проведения испытаний, сроки и условия хранения проб соответствуют нормативным требованиям. Данная информация зафиксирована в рабочих журналах.
16. Оборудование (при необходимости):

Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер (инвентарный номер)	Свидетельство о государственной поверке/ аттестации	
			Номер	Дата: от-до
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	2021	53ВИ3437 (ЦБ-00003708)	С-ВР/08-10-2024/378032975	08.10.2024-07.10.2025
Баня лабораторная ЭКРОС ПЭ-4300	2005	2373 (ЦБ-00004005)	2750/24	25.11.2024-24.11.2025
pH-метр pH-150МИ в комплекте с электродом ЭСК-10603/7	2017	1485 (ЦБ-00003896)	С-ВР/24-10-2024/385215490	24.10.2024-23.10.2025
Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7	2020	17476 (б/н)	С-ВР/02-07-2024/351384358	02.07.2024-01.07.2025
Шкаф	2001	2673	1542/24	05.06.2024-

Протокол № 11-В от 15.04.2025

Частичное копирование данного протокола без письменного согласия ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» запрещено.

Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер (инвентарный номер)	Свидетельство о государственной поверке/ аттестации	
			Номер	Дата: от-до
суховоздушный ШС-80		(ЦБ-00003655)		04.06.2025
Спектрофотометр В-1100	2019	VEK 1906035 (ЦБ-00003912)	С-ВР/20-05-2024/340470434	20.05.2024-19.05.2025
рН-метр рН-150МИ с электродами ЭЛИС-131F, ЭСр-10103	2018	1487 (ЦБ-00003895)	С-ВР/24-10-2024/385215487	24.10.2024-23.10.2025
Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F	2017	00080 (б/н)	С-ВР/25-10-2024/385215581	25.10.2024-24.10.2025
Электрод сравнения ЭСр-10103	2017	11121 (б/н)	С-ВР/25-10-2024/385215578	25.10.2024-24.10.2025

17. Результаты испытаний:

регистрационный № 122 в журнале**

№ 11-В протокола испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Ед.изм.	Результаты испытаний $X \pm \Delta$ (U)* (Δ при $P=0,95$; U при ($k=2$))	Величина допустимого уровня***
1	Интенсивность запаха при температуре 20/ 60°C ¹	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	балл	0/0	Не более 2
2	Мутность ¹	ГОСТ Р 57164-2016, п.6	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,58	Не более 1,5
3	Цветность ²	ГОСТ 31868-2012, метод Б	градус	5,4±1,6	Не более 20
4	Диоксид хлора	ФР.1.31.2013.16176	мг/дм³	0,400±0,039	0,3
5	Массовая концентрация хлорит-ионов	ФР.1.31.2013.16177	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,06	0,2
6	Массовая концентрация хлорат-ионов	ФР.1.31.2013.16178	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,5	0,7
7	Интенсивность вкуса и привкуса ¹	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	балл	0	Не более 2
8	Массовая концентрация хлорид-ионов	ПНДФ 14.1:2:3:4.111-97 (изд. 2020 г.)	мг/дм³	119±17	350
9	Нитриты	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,003	3,0
10	Массовая концентрация нитрат-ионов	ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011 г.)	мг/дм³	1,61±0,29	45
11	Ионы аммония	ПНДФ 14.1:2:4.262-10 (изд. 2010 г.)	мг/дм³	0,077±0,023	2,0
12	Железо (Fe) (общее)	ПНДФ 14.1:2:3:4.50-2023 (изд. 2023 г.)	мг/дм³	0,073±0,018	0,3
13	Водородный показатель (рН)	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)	ед.рН	7,5±0,2	в пределах 6,0-9,0
14	Жёсткость общая ³	ГОСТ 31954-2012	°Ж	7,6±1,1	не более 7,0
15	Окисляемость перманганатная	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)	мг/дм³	4,1±0,4	не более 5,0
16	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ⁴	ПНДФ 14.1:2:4.15-95 (изд. 2011 г.)	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,01	не более 0,5
17	Общая щелочность	ГОСТ 31957-2012, п.5.4.2	ммоль/дм³	3,23±0,39	не нормиру-

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Ед.изм.	Результаты испытаний $X \pm \Delta (U)^*$ (Δ при $P=0,95$; U при ($k=2$))	Величина допустимого уровня***
					ется
18	Массовая концентрация гидрокарбонатов	ГОСТ 31957-2012, п.5.5.5	мг/дм ³	197±24	не нормируется
19	Сульфаты	ГОСТ 31940-2012, метод 2	мг/дм ³	160±16	500
20	Алюминий	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (изд. 2004 г.)	мг/дм ³	0,048±0,012	0,2
21	Цинк (Zn)	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 (изд. 2011 г.)	мг/дм ³	Менее нижнего предела измерений 0,005	5,0
22	Медь (Cu)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022 (изд. 2022 г.)	мг/дм ³	0,0036±0,0012	1,0
23	Марганец (Mn)	ГОСТ 4974-2014 метод А	мг/дм ³	0,018±0,004	0,1
24	Фториды (фторид-ионы)	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (изд. 2012 г.)	мг/дм ³	0,43±0,08	1,5
25	Бор	ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007 (изд. 2011 г.)	мг/дм ³	0,175±0,035	0,5

*- Результаты испытаний (X) с характеристикой погрешности (Δ) при уровне доверительной вероятности $P=0,95$, или расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата $k=2$ $P=0,95$ (неопределенность указывается в случаях, когда этого требует заказчик).

**- лабораторный журнал 1.17.6-55.

***- справочная информация.

Примечания:

За результат испытаний принято среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, полученных в условиях повторяемости, кроме⁴

1. Мутность измерена при длине волны падающего излучения 530 нм.

2. Градус цветности (Cr-Co)= градус.

3. °Ж=мг-экв./дм³.

4. За результат испытаний принят результат единичного определения.

-Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

-В протоколе отсутствуют результаты, полученные от внешних поставщиков.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области установлен на период до 31.12.2025 норматив показателя качества питьевой воды по общей жесткости до 10 °Ж с учетом величины ошибки метода определения 15%.

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском и Веселовском районах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Новочеркасска, а также в целях предупреждения возникновения и распространения острых кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи возбудителей, на период до 31.05.2025 установлен норматив концентрации диоксида хлора не более 0,50 мг/дм³.

Данные результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Ответственный за оформление протокола инженер 2 кат. ИЛЦ А.В.Вакуленкова.

Проверил протокол ведущий инженер по аккредитации ИЛЦ _____ М.С. Жилина.

Подпись

Конец протокола

Протокол оформлен в 2 (двух) экземплярах.

Экземпляр находится в ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ».

Протокол № 11-В от 15.04.2025	Стр.3 из 3
Частичное копирование данного протокола без письменного согласия ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» запрещено.	

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)

Юридический адрес: 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г.,
ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, помещ. 10/5

Место нахождения: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10
Телефон/Е-mail (8635)210741, ecoteh61@gmail.com

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 346422, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск,
пр-кт Баклановский, д. 1196 (станция)

Телефон/Е-mail (8635)210966, ockkvis@ecoteh161.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OT90

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 1 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛЦ

ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Е.И. Бондаренко

18 апреля 2025 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 128-О

от 18 апреля 2025 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9701103804.

2. Юридический адрес (адрес физического лица): 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г., ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1, помещ. 10/5;

Фактический адрес: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10;

Контактные данные: Телефон (8635)210741, Е-mail: ecoteh61@gmail.com;

3. Цель отбора: график лабораторно-производственного контроля.

4. Наименование пробы (образца испытаний): вода питьевая.

5. План отбора: акт отбора № 123 от 16.04.2025.

6. Место отбора пробы и его адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, насосная станция 3-го подъема ОСВиВ-2 (Харьковское шоссе, 10).

7. Время и дата начала отбора пробы: 11 ч 34 мин 16 апреля 2025 г.;

окончание отбора пробы: 11 ч 35 мин 16 апреля 2025 г.;

8. Время и дата доставки проб в ИЛЦ: 12 ч 35 мин 16 апреля 2025 г.;

9. ФИО, должность отобравшего пробу: В.М. Дроздова - лаборант;

10. Условия при доставке в ИЛЦ: автотранспортом в сумке-холодильнике. Условия при транспортировке проб соответствуют нормативным требованиям.

11. Условия при проведении испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Время и дата начала испытаний: 12 ч 40 мин 16 апреля 2025 г.; время и дата окончания испытаний: 12 ч 40 мин 18 апреля 2025 г. Все испытания выполнены в лаборатории по фактическому адресу места осуществления деятельности.

13. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»; ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

14. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

15. Дополнительные сведения: дополнения, отклонения или исключения из нормативных документов отсутствуют. Сроки и условия проведения испытаний, сроки и условия хранения проб соответствуют нормативным требованиям. Данная информация зафиксирована в рабочих журналах.

16. Оборудование (при необходимости):

Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер (инвентарный номер)	Свидетельство о государственной поверке/аттестация	
			Номер	Дата: от-до
Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	2005	9204 (ЦБ-00003941)	1534/24	05.06.2024- 04.06.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ	2007	20914 (ЦБ-00003943)	1530/24	05.06.2024- 04.06.2025

Протокол № 128-О от 18.04.2025

Частичное копирование данного протокола без письменного согласия ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» запрещено.

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Ед. изм.	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня***
1	Общие и обобщенные колиформные бактерии	ГОСТ 34786-2021, п.9.1	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие
2	Escherichia coli	ГОСТ 34786-2021, п.9.2	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие
3	Энтерококки	ГОСТ 34786-2021, п.10.1	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23, п.5.2	КОЕ/1 см ³	2	Не более 50
5.	Колифаги	МУК 4.2.3963-23, п.10.3	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
6.	Споры сульфит-редуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23, п.12.4	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие

** - лабораторный журнал 1.17.2-139/1.

*** - справочная информация.

Примечания:

-Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

-В протоколе отсутствуют результаты, полученные от внешних поставщиков.

Данные результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Ответственный за оформление протокола инженер 1 кат. ИЛЦ С.В. Гордеева.

Протокол проверил ведущий инженер по аккредитации ИЛЦ  М.С. Жилина.

Подпись

Конец протокола

Протокол оформлен в 2(двух) экземплярах.
Экземпляр находится в ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ».

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»)

Юридический адрес: 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г., ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, помещ. 10/5

Место нахождения: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10

Телефон/Е-mail (8635)210741, ecoteh61@gmail.com

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 346497, РОССИЯ, Ростовская область, район Октябрьский, 0,8 км на север от жилого дома №2 по ул. Семисохина в ст. Бессергеновская

(фильтровальная станция БОС)

Телефон/ Е-mail(8635)210966, okkvis@ecotech161.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210T90

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 1 февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛЦ

ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Е.И. Бондаренко

10 апреля 2025 г.



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-Б

от 10 апреля 2025 г.

1. Наименование предприятия (заявитель): ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ИНН 9701103804.

2. Юридический адрес (адрес физического лица): 125438, РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Коптево, вн. тер. г., ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, помещ. 10/5;

Фактический адрес: 346414, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10;

Контактные данные: Телефон (8635)210741, Е-mail: ecoteh61@gmail.com;

3. Цель отбора: график лабораторно-производственного контроля.

4. Наименование пробы (образца испытаний): вода питьевая.

5. План отбора: акт отбора проб № 23 от 09.04.2025.

6. Место отбора пробы и его адрес: Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10 (насосная станция 3-го подъема ОСВиВ-2).

7. Время и дата начала отбора пробы: 08 ч 20 мин 9 апреля 2025 г.;

окончание отбора пробы: 08 ч 21 мин 9 апреля 2025 г.;

8. Время и дата доставки проб в ИЛЦ: 15 ч 40 мин 9 апреля 2025 г.;

9. ФИО, должность отобравшего пробу: И.А. Величко — лаборант;

10. Условия при доставке в ИЛЦ: автотранспортом в сумке-холодильнике. Условия при транспортировке проб соответствуют нормативным требованиям.

11. Условия при проведении испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

12. Время и дата начала испытаний: 09 ч 25 мин 10 апреля 2025 г.; время и дата окончания испытаний: 12 ч 40 мин 10 апреля 2025 г. Все испытания выполнены в лаборатории по фактическому адресу места осуществления деятельности.

13. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

14. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

15. Дополнительные сведения: дополнения, отклонения или исключения из нормативных документов отсутствуют. Сроки и условия проведения испытаний, сроки и условия хранения проб соответствуют нормативным требованиям. Данная информация зафиксирована в рабочих журналах.

16. Оборудование (при необходимости):

Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер (инвентарный номер)	Свидетельство о государственной поверке/аттестации	
			Номер	Дата: от-до
Концентраномер КН-2М	2019	2207 (ЦБ-00003652)	С-ВР/04-10-2024/378032969	04.10.2024-03.10.2025

Протокол № 36-Б от 10.04.2025

Частичное копирование данного протокола без письменного согласия ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» запрещено.

17. Результаты испытаний:

регистрационный № 68 в журнале**

№ 36-Б протокола испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на метод испытания	Ед. изм.	Результаты испытаний $X \pm \Delta (U)^*$ (Δ при $P=0,95$; U при ($\kappa=2$))	Величина допустимого уровня***
1	Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (изд. 2011 г.)	мг/дм³	0,087±0,036	Не более 0,1

* - Результаты испытаний (X) с характеристикой погрешности (Δ) при уровне доверительной вероятности $P=0,95$, или расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата $\kappa=2$ $P=0,95$ (неопределенность указывается в случаях, когда этого требует заказчик).

** - лабораторный журнал 1.17.4-76.

*** - справочная информация

Примечание:

За результат испытаний принят результат единичного определения.

-Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

-В протоколе отсутствуют результаты, полученные от внешних поставщиков.

Данные результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Ответственный за оформление протокола ведущий инженер ИЛЦ Ю.А. Редькина.

Протокол проверил ведущий инженер по аккредитации ИЛЦ  М.С. Жилина.

Подпись

Конец протокола

Протокол оформлен в 2 (двух) экземплярах.

Экземпляр находится в ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ».

Протокол № 36-Б от 10.04.2025	Стр 2 из 2
Частичное копирование данного протокола без письменного согласия ИЛЦ ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» запрещено.	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Ростове-на-Дону

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Ростове-на-Дону

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 346428, Ростовская обл, Новочеркасск г, Юннатов пер, дом 3, 1 этаж
№107, 112, 114 - 128; 3 этаж №2 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 14 - 18, 30 - 33, тел.: +78635223274, e-mail: ses@novoch.ru; 346720,
Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г, Карла Либкнехта ул, дом 167, литер А, 1 этаж №1 - 13, 13.1, 14 - 16, 16.1, 17-
22; 2 этаж № 6, 12, 26, тел.: +78635059409, e-mail: aks@donses.ru; 346880, Ростовская обл, Батайск г, Куйбышева ул,
дом 142, 1 этаж №1-13, 2 этаж №10,11,13,20, тел.: +78635458173, e-mail: bsen@bataysk.donpac.ru; 344029, Ростовская
обл, Ростов-на-Дону г, Сержантова ул, дом 3, литер Е, подвал № 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 1 этаж №3, 4, 6, 8, 10 - 23, 23а, 24 -
27, 27а, 29 - 32, 35, 3 этаж №3 - 5, 8 - 16, 16б, 18а, 19, 20, 20а, тел.: +78632522769, e-mail: rnd@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510812

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

МП

Е.И. Глушенко
22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-25/09034-25 от 22.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
(ИНН 9701103804 ОГРН 1187746333510)

2. **Юридический адрес:** 125438, Г.МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО, УЛ
МИХАЛКОВСКАЯ Д. 63Б, СТР. 1, ПОМЕЩ. 10/5

Фактический адрес: Москва г, ул Михалковская, д. 63Б, стр. 1, помещение 10/5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Насосная станция 3-го подъема ОСВиВ-2, Ростовская обл, г Новочеркасск, ш Харьковское, д. 10

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.04.2025 08:20 - 08:21

Ф.И.О., должность: Головченко Татьяна Михайловна, лаборант хим. анализа 3 разряда ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 25-01-11/430 от 11 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора № 25-05.100-02/473.1 от 15 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 61-00-25/09034-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00-25/09034-4С.4Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Хроматэк-Кристалл 5000.2	254122
2	Микрошприцы для газовой хроматографии, SGE-Chromatec 10 мкл	220838
3	Центрифуга лабораторная, «Дастан», тип Опн. 3-02	1479
4	Центрифуга лабораторная, ОС-6М	0266

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 346428, Ростовская обл, Новочеркасск г, Юннатов пер, дом 3, 1 этаж №107, 112, 114 - 128; 3 этаж №2 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 14 - 18, 30 - 33 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Новочеркасске Образец поступил 15.04.2025 13:20 дата начала испытаний 15.04.2025 13:25, дата окончания испытаний 21.04.2025 08:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бромдихлорметана (бромдихлорметан (дихлорбромметан))	мг/дм³	Менее нижнего предела измерений 0,0003	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 раздел 5
2	Массовая концентрация бромформа (трибромметана)	мг/дм³	0,0019±0,0008	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 раздел 5
3	Массовая концентрация дибромхлорметана (дибромхлорметан (хлордибромметан))	мг/дм³	0,0016±0,0006	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 раздел 5
Место осуществления деятельности: 346428, Ростовская обл., Новочеркасск г., Юннатов пер., дом 3, 1 этаж №107, 112, 114 - 128; 3 этаж №2 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 14 - 18, 30 - 33 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Новочеркасске Образец поступил 15.04.2025 13:20 дата начала испытаний 15.04.2025 13:25, дата окончания испытаний 16.04.2025 11:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	-	Не обнаружено в 50 л (дм³)	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Печенкина, Инженер

Конец протокола испытаний № 61-00-25/09034-25 от 22.04.2025



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156 / 616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Карла Либкнехта, д.167, г. Аксай, Ростовская область, 346720, тел.: (86350) 5-94-09, факс: (86350) 5-94-06, E-mail: aks@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710515.

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 07.12.2023г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в городе Ростове-на-Дону
В.В. Сорокобаткин
«12» мая 2025 г.

Экспертное заключение

№ 25-05.100-02/1100 от «12» мая 2025 года

Мною, врачом по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии в городе Новочеркасске Морховой Л.Н., на основании заявления № 25-01-11/430 от 11.03.2025 года ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Россия, 125438, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коптево, ул. Михалковская, дом 63Б, строение 1, помещение 10/5, ИНН 9701103804, ОГРН 1187746333510) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной на насосной станции 3-го подъема ОСВиВ-2 ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10.

Дата проведения инспекции: 12.05.2025 года.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Ростове-на-Дону № 61-00-25/09034-25 от 22.04.2025 года.

Характеристика представленной документации: документация представлена в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

Экспертное заключение № 25-05.100-02/1100 от 12.05.2025 года	Общее количество страниц 2 Страница 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону	

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Образец отобран заказчиком на насосной станции 3-го подъема ОСВиВ-2 ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Образец доставлен представителем заказчика.

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Ростове-на-Дону (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510812. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.06.2016 года).

Выводы: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная на насосной станции 3-го подъема ОСВиВ-2 ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию химических веществ (бромформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан) и паразитологическому показателю (цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов).

Экспертное заключение распространяется на образец, прошедший лабораторные испытания.

Предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Врач по общей гигиене
отдела гигиены и эпидемиологии
в городе Новочеркасске



Л.Н. Морхова

Экспертное заключение № 25-05.100-02/ <i>НСО</i> от <i>12</i> .05.2025 года	Общее количество страниц 2 Страница 2
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону	